




Vestellin Biopuhdistaja 1-850

Suodatinkaivo Purku ojaan



Purkuputki suojataan.
Mahdollinen eläinverkko.
Putki > 200 mm ojan
mahdollisen ylimmän
vesipinnan yläpuolelle

K.O.SA	KORTTELI/TILA	TONTTI/RNo	VIRANOMAISTEN MERKINTÖJÄ			
RAKENNUSOIMENPIDE			PIIRUSTUSLAJI	JUDKS.No		
			LVI			
RAKENNUSKOHTEEN NIMI JA OSOITE			PIIRUSTUKSEN SISÄLTÖ	MITTAKAAVA		
			VESTELLI HARMAAVESIPUHDISTAJA	1 20		
			BIOPUHDISTAJA 1 - 850			
			300 L/VRK = 1 - 5 HLÖ			
 P:010 2327220 www.vestelli.fi			SUUNALA	TYÖ No	PIIR.No	MUUTOS
			LVI			
Vestelli Oy			PAIVÄYS	YHT.HENK.		
			12.3.2020			